

LEGENDA:

INSTALACJE C.O.

- zasilanie
- powrót

P-07 Pion projektowany

G-02 1250W C33-500-600 Grzejniki projektowane

G-02 symbol instalacyjny

1250 W C33-500-600 moc grzejnika, typ grzejnika

NASTAWA-2 nastawa wstępna kV zaworu

VDW15/VEM15 typ zaworu termostatycznego

grzejnikowy zawór termostatyczny

grzejnikowy zawór powrotny odcinający

ΔP=0,06 kPa zawór równoważący automatyczny

DN40 zawór odcinający

24°C projektowana temp. pomieszczenia

odpowietrzenie inst. CO

odwodnienie inst. CO

UWAGI:

- Gałązki nieopisane Ø15
- Odpowietrzniki automatyczne

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: KELVIN	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.O. 85-303 Bydgoszcz ul. Piękna 13		
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	SZPITAL POWIATOWY W BRANIEWIE 14-500 Braniewo, ul. Morliusz/d 13 Nr id. 225/11		
INWESTOR:	POWIAT BRANIEWSKI 14-500 Braniewo, Pl. Piłsudskiego 2		
OPRACOWANIE:	- BRANŻA CENTRALNE OGRZEWANIE		
RYSUNEK:	RZUT PRZYZIEMIA	NR RYSUNKU: 1.8	SKALA: 1:100
PROJEKTOWAŁ:	inż. Jan Tomczak	NR UPRAWNIEŃ: NB/210/4/380	DATA I PODPIS: 2018-12-30
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Piotr Boczan	NR UPRAWNIEŃ: KUP/BS/0019/14	DATA I PODPIS: 2018-12-30