

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE				1. Straty bezpośrednie na zewnątrz	2. Straty przez przestężenie nieogrzewane	3. Straty do gruntu	4. Straty do pomieszczeń o innej temperaturze	5. Straty ciepła przez przenikanie	6. Straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego	7. Dodatek za przerywy w ogrzewaniu	8. Łączne straty ciepła pomieszczenia	Moc do wyboru grzejnika				Projekтовana temperatura	Jednostka
				$\Phi_{T,i}$	$\Phi_{T,i}$	$\Phi_{T,i}$	$\Phi_{T,i}$	$\Sigma \Phi_{T,i}$	$\Phi_{v,i}$	$\Phi_{RH}$	$\Phi_{HL}$	x	Wskaźnik kubaturowy [W/m³]				
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa [m²]	proj. temp. t <sub>i</sub> [°C]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]				9,6	
S2.01	klatka schodowa	21,69	20	359	0	0	0	359	1 007	239	1605	2200				20	°C
S2.02	hol oddziałowy	68,03	20	0	0	0	0	0	3 159	748	3907	5355				20	°C
S2.03	komunikacja	5,18	20	0	0	0	0	0	241	57	298	410				20	°C
S2.04	kuchnia oddziałowa	15,79	20	188	0	0	0	188	733	174	1095	1501				20	°C
S2.05	zmywalnia	9,10	20	158	0	0	0	158	423	100	680	934				20	°C
S2.06	pokój 6-łóżkowy	37,24	20	347	0	0	0	347	1 729	410	2486	3407				20	°C
S2.07	pokój 6-łóżkowy	36,91	20	357	0	0	0	357	1 714	406	2476	3394				20	°C
S2.08	pokój 6-łóżkowy	34,42	20	358	0	0	0	358	1 598	379	2335	3200				20	°C
S2.09	pokój 2-łóżkowy	13,99	20	171	0	0	0	171	650	154	974	1336				20	°C
S2.10	intensywna terapia	19,44	24	202	0	0	0	202	988	214	1404	2220				24	°C
S2.11	intensywna terapia	33,95	24	371	0	0	0	371	1 727	373	2471	3905				24	°C
S2.12	pokój 6-łóżkowy	33,95	20	351	0	0	0	351	1 577	373	2301	3153				20	°C
S2.13	komunikacja	3,99	20	0	0	0	0	0	185	44	229	316				20	°C
S2.14	w.c	1,77	24	0	0	0	0	0	90	19	110	175				24	°C
S2.15	pokój 1-łóżkowy	12,43	20	191	0	0	0	191	577	137	905	1241				20	°C
S2.16	pokój 3-łóżkowy	17,11	20	396	0	0	0	396	794	188	1378	1889				20	°C
S2.17	w.c.	2,48	24	84	0	0	0	84	126	27	237	377				24	°C
S2.18	składzik	2,56	20	0	0	0	0	0	119	28	147	203				20	°C

S2.19	klatka schodowa	27,90	20	485	0	0	0	485	1 295	307	2087	2860		20	°C
S2.20	w.c. - chorych	10,58	20	132	0	0	0	132	491	116	739	1014		20	°C
S2.21	pokój 1-lóżkowy	15,50	20	219	0	0	0	219	720	171	1110	1522		20	°C
S2.22	pokój 1-lóżkowy	15,65	20	230	0	0	0	230	727	172	1129	1548		20	°C
S2.23	łazienka	10,13	24	144	0	0	0	144	515	111	771	1219		24	°C
S2.24	brudownik	5,28	20	59	0	0	0	59	245	58	362	497		20	°C
S2.25	pokój zabiegowy	15,31	24	326	0	0	0	326	779	168	1273	2013		24	°C
S2.27	pobyt dzienny	15,46	20	226	0	0	0	226	718	170	1114	1527		20	°C
S2.28	w.c – chorych	10,48	24	145	0	0	0	145	533	115	793	1255		24	°C
S2.29	brudownik	10,42	20	134	0	0	0	134	484	115	733	1005		20	°C
S2.31	łazienka	10,42	24	143	0	0	0	143	530	115	788	1246		24	°C
S2.32	pokój pielęgn oddziałowej	15,55	20	223	0	0	0	223	722	171	1116	1531		20	°C
S2.33	w.c – personelu	8,74	24	40	0	0	0	40	445	96	580	919		24	°C
S2.35	pobyt dzienny	13,88	20	275	0	0	0	275	644	153	1072	1470		20	°C
S2.36	pracownia	15,65	20	341	0	0	0	341	727	172	1239	1699		20	°C
S2.37	pobieranie do analiz	10,08	24	207	0	0	0	207	513	111	830	1314		24	°C
S2.38	komunikacja	29,01	20	0	0	0	0	0	1 347	319	1666	2284		20	°C
S2.39	w.c	1,75	24	139	0	0	0	139	89	19	247	392		24	°C
S2.40	pracownia chemiczna	12,68	20	409	0	0	0	409	589	139	1137	1559		20	°C
S2.41	pracownia chemiczna	13,86	20	292	0	0	0	292	644	152	1088	1492		20	°C
S2.42	pracownia bakteriologiczna	26,92	20	717	0	0	0	717	1 250	296	2263	3102		20	°C
S2.43	boks pożywek	5,18	20	125	0	0	0	125	240	57	422	580		20	°C
S2.44	sterylizator	9,60	20	194	0	0	0	194	446	106	745	1022		20	°C
S2.45	magazyn	8,23	20	207	0	0	0	207	382	91	680	932		20	°C
S3.01	klatka schodowa	21,47	16	313	0	0	0	313	902	236	1451	1742		16	°C

S3.02	hol oddziałowy	45,67	20	0	0	0	0	0	0	2 121	502	2623	3595		20	°C
S3.03	kuchnia oddziałowa	9,23	20	213	0	0	0	0	213	428	101	743	1019		20	°C
S3.04	łazienka	9,94	24	207	0	0	0	0	207	505	109	821	1299		24	°C
S3.05	pokój zabiegowy	26,74	20	434	0	0	0	0	434	1 242	294	1970	2700		20	°C
S3.06	brudownik	4,10	16	0	0	0	0	0	0	172	45	218	263		16	°C
S3.07	w.c.	2,40	24	0	0	0	0	0	0	122	26	148	236		24	°C
S3.08	pokój 4-łóżkowy	25,45	20	405	0	0	0	0	405	1 182	280	1867	2559		20	°C
S3.09	korytarz	47,97	20	0	0	0	0	0	0	2 227	528	2755	3776		20	°C
S3.11	pokój lekarski	6,40	20	221	0	0	0	0	221	297	70	588	808		20	°C
S3.12	magazyn	5,78	20	0	0	0	0	0	0	269	64	332	457		20	°C
S3.13	pokój 4-łóżkowy	26,35	20	405	0	0	0	0	405	1 224	290	1918	2629		20	°C
S3.14	pokój 6-łóżkowy	36,91	20	432	0	0	0	0	432	1 714	406	2551	3497		20	°C
S3.15	pokój 6-łóżkowy	34,55	20	396	0	0	0	0	396	1 604	380	2381	3263		20	°C
S3.16	komunikacja	6,66	20	0	0	0	0	0	0	309	73	383	526		20	°C
S3.17	pokój 1-łóżkowy	9,74	20	208	0	0	0	0	208	452	107	768	1053		20	°C
S3.18	pokój 3-łóżkowy	20,60	20	438	0	0	0	0	438	956	227	1621	2222		20	°C
S3.19	w.c.	2,49	24	78	0	0	0	0	78	127	27	233	369		24	°C
S3.21	klatka schodowa	27,95	20	486	0	0	0	0	486	1 298	307	2091	2866		20	°C
S3.22	kuchienka	15,58	20	221	0	0	0	0	221	724	171	1116	1531		20	°C
S3.23	składzik	5,51	16	0	0	0	0	0	0	231	61	292	352		16	°C
S3.25	pokój 1-łóżkowy	15,73	20	156	0	0	0	0	156	730	173	1060	1453		20	°C
S3.26	łazienka	10,49	24	143	0	0	0	0	143	533	115	791	1252		24	°C
S3.27	brudownik	10,63	16	121	0	0	0	0	121	447	117	684	822		16	°C
S3.28	pokój zabiegowy	17,51	24	247	0	0	0	0	247	890	193	1330	2103		24	°C
S3.29	korytarz	99,38	20	184	0	0	0	0	184	4 614	1093	5892	8073		20	°C

S3.30	noworodki zdrowe	26,94	24	392	0	0	0	392	1 370	296	2058	3254		24	°C
S3.31	noworodki zdrowe	26,89	24	396	0	0	0	396	1 367	296	2059	3255		24	°C
S3.32	noworodki chore	15,58	24	243	0	0	0	243	793	171	1207	1908		24	°C
S3.33	pokój pediatri	10,63	24	146	0	0	0	146	541	117	803	1270		24	°C
S3.34	brudownik	10,63	16	121	0	0	0	121	447	117	684	822		16	°C
S3.35	pokój lekarzy	17,60	20	282	0	0	0	282	817	194	1293	1773		20	°C
S3.36	pobyt dzienny	15,25	20	284	0	0	0	284	708	168	1159	1589		20	°C
S3.37	pielegniarka oddziałowa	15,30	20	278	0	0	0	278	710	168	1157	1586		20	°C
S3.38	lekarz	9,91	20	189	0	0	0	189	460	109	758	1039		20	°C
S3.39	w.c.	3,63	24	145	0	0	0	145	185	40	370	586		24	°C
S3.40	sala zabiegowa	18,34	24	557	0	0	0	557	933	202	1691	2673		24	°C
S3.41	przygotowanie lekarzy	14,25	20	0	0	0	0	0	662	157	819	1123		20	°C
S3.42	sterylizacja	7,92	20	275	0	0	0	275	368	87	730	1002		20	°C
S3.43	sala porodowa	40,85	24	728	0	0	0	728	2 077	449	3255	5144		24	°C
S3.44	składzik	1,42	16	0	0	0	0	0	60	16	76	92		16	°C
S3.45	pokój przedporodowy	10,03	24	208	0	0	0	208	510	110	829	1311		24	°C
S3.46	przygotowanie rodzącej	13,73	24	229	0	0	0	229	698	151	1077	1704		24	°C
S4.01	klatka schodowa	22,40	20	495	0	0	0	495	1 040	246	1781	2442		20	°C
S4.02	hol oddziałowy	50,25	20	317	0	0	0	317	2 333	553	3203	4389		20	°C
S4.03	pokój obsługi	25,54	20	501	0	0	0	501	1 186	281	1968	2697		20	°C
S4.04	składzik	2,18	16	13	0	0	0	13	92	24	128	155		16	°C
S4.08	kuchnia	13,99	20	248	0	0	0	248	650	154	1052	1442		20	°C
S4.09	pokój zabiegowy	21,05	24	358	0	0	0	358	1 071	232	1660	2625		24	°C
S4.10	pokój 6-łóżkowy	36,63	20	585	0	0	0	585	1 701	403	2689	3685		20	°C
S4.11	pokój 6-łóżkowy	36,50	20	574	0	0	0	574	1 695	401	2670	3659		20	°C

S4.12	pokój 6-łóżkowy	36,30	20	622	0	0	0	622	1 685	399	2707	3710		20	°C
S4.13	w.c.	3,54	24	77	0	0	0	77	180	39	296	470		24	°C
S4.14	składzik	1,23	16	7	0	0	0	7	52	14	72	88		16	°C
S4.15	klatka schodowa	26,89	20	728	0	0	0	728	1 248	296	2272	3114		20	°C
S4.16	w.c chorych	10,25	24	212	0	0	0	212	521	113	845	1337		24	°C
S4.17	pokój 1-łóżkowy	15,58	20	315	0	0	0	315	724	171	1210	1659		20	°C
S4.18	pokój 1-łóżkowy	15,34	20	320	0	0	0	320	712	169	1201	1647		20	°C
S4.19	łazienka	10,02	24	208	0	0	0	208	510	110	828	1310		24	°C
S4.20	brudownik	8,87	16	173	0	0	0	173	373	98	643	773		16	°C
S4.21	pokój pielęgniarek	16,58	20	331	0	0	0	331	770	182	1283	1759		20	°C
S4.22	korytarz	83,25	20	710	0	0	0	710	3 865	916	5491	7525		20	°C
S4.23	pobyt dzienny	14,57	20	307	0	0	0	307	676	160	1144	1568		20	°C
S4.24	w.c chorych	11,00	24	231	0	0	0	231	559	121	911	1441		24	°C
S4.25	brudownik	9,35	16	175	0	0	0	175	393	103	671	806		16	°C
S4.26	pokój zabiegowy	16,45	24	376	0	0	0	376	837	181	1393	2203		24	°C
S4.27	łazienka	9,92	24	203	0	0	0	203	504	109	816	1292		24	°C
S4.28	ordynator	15,37	20	316	0	0	0	316	714	169	1199	1644		20	°C
S4.29	w.c personelu	8,01	24	93	0	0	0	93	407	88	589	931		24	°C
S4.30	pokój lekarzy	21,10	20	454	0	0	0	454	980	232	1666	2284		20	°C
S4.31	anestezjolog	14,66	20	380	0	0	0	380	681	161	1222	1675		20	°C
S4.32	pokój gipsowy	14,30	24	341	0	0	0	341	727	157	1225	1937		24	°C
S4.33	łazienka	5,97	24	245	0	0	0	245	304	66	615	973		24	°C
S4.34	komunikacja	10,73	20	68	0	0	0	68	498	118	684	939		20	°C
S4.35	przygotowanie lekarzy	15,52	24	107	0	0	0	107	789	171	1067	1688		24	°C
S4.36	magazyn sprzętu	2,92	20	19	0	0	0	19	136	32	186	257		20	°C

S4.37	sala operacyjna	30,90	24	812	0	0	0	812	1 571	340	2724	4305		24	°C
S4.39	sala operacyjna	31,21	24	832	0	0	0	832	1 587	343	2762	4366		24	°C
S4.40	komunikacja	4,26	24	30	0	0	0	30	217	47	293	485		24	°C
S4.41	pokój szokowy	9,51	24	378	0	0	0	378	484	105	967	1529		24	°C
S4.42	brudownik	4,83	16	131	0	0	0	131	203	53	387	465		16	°C
S4.43	hol - blok operacyjny	29,78	20	188	0	0	0	188	1 383	328	1898	2602		20	°C
S5.01	klatka schodowa	22,05	20	507	0	0	0	507	1 024	243	1774	2431		20	°C
S5.02	hol	34,73	20	219	0	0	0	219	1 613	382	2214	3034		20	°C
S5.03	magazyn	14,60	16	83	0	0	0	83	613	161	857	1030		16	°C
S5.04	maszynownia	25,20	8	517	0	0	0	517	836	277	1630	1566		8	°C
S5.05	magazyn	7,88	16	160	0	0	0	160	331	87	578	694		16	°C
S5.06	kaplica	43,28	20	1 131	0	0	0	1 131	2 010	476	3617	4957		20	°C
S5.07	wentylatornia	19,02	8	430	0	0	0	430	631	209	1270	1220		8	°C
S5.08	maszynownia	11,40	8	150	0	0	0	150	378	125	653	628		8	°C
S5.09	wentylatornia	13,20	8	316	0	0	0	316	438	145	899	864		8	°C
S5.10	sanitariat	4,38	24	190	0	0	0	190	223	48	460	729		24	°C