

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE				1. Straty bezpośrednie na zewnątrz	2. Straty przez przeszerzenie nieogrzewane	3. Straty do gruntu	4. Straty do pomieszczeń o innej temperaturze	5. Straty ciepła przez przenikanie	6. Straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego	7. Dodatek za przerywy w ogrzewaniu	8. Łączne straty ciepła pomieszczenia	Moc do wyboru grzejnika	Wskaźnik kubaturowy [W/m³]	Projektowana temperatura	Jednostka
				$\Phi_{T,i}$	$\Phi_{T,i}$	$\Phi_{T,i}$	$\Phi_{T,i}$	$\Sigma \Phi_{T,i}$	$\Phi_{v,i}$	Φ_{RH}	Φ_{HL}	x			
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa [m²]	proj. temp. t _i [°C]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]			
				21 275	0	3199	0	24 474	73 988	17289	115750	x			
P01	wiatrołap	1,72	16	59	0	5	0	63	72	19	154	186		16	°C
P02	komunikacja	6,93	16	0	0	19	0	19	291	76	387	466		16	°C
P03	biuro	8,14	20	274	0	32	0	307	378	90	774	1062		20	°C
P04	biuro	7,77	20	124	0	31	0	155	361	85	601	825		20	°C
P05	kl Schodowa	19,68	20	114	0	78	0	192	914	216	1323	1813		20	°C
P019	wentylatornia	39,75	20	590	0	159	0	749	1 846	437	3032	4155		20	°C
01	Wiatrołap	4,28	16	61	0	12	0	73	180	47	299	361		16	°C
02	Hall	15,24	20	0	0	61	0	61	708	168	937	1284		20	°C
03	Składzik bielizny czystej	4,35	16	57	0	12	0	69	183	48	299	360		16	°C
04	Sala chorych - 2 łóżka	14,85	20	332	0	59	0	391	689	163	1244	1706		20	°C
05	Sala chorych - 2 łóżka	15,68	20	171	0	63	0	233	728	172	1134	1555		20	°C
06	Sala chorych - 2 łóżka	31,35	20	491	0	125	0	616	1 456	345	2417	3312		20	°C
07	Separatka	11,07	20	145	0	44	0	189	514	122	825	1131		20	°C
07a	Śluza	3,52	20	0	0	14	0	14	163	39	216	298		20	°C
07b	W.C.	4,31	24	0	0	22	0	23	219	47	289	459		24	°C
08	W.C.	5,20	24	0	0	27	0	27	264	57	349	553		24	°C
09	Korytarz	66,04	20	118	0	263	0	381	3 066	726	4174	5720		20	°C
010	Sala chorych - 5 łóżek	33,69	20	351	0	134	0	486	1 564	371	2421	3318		20	°C

011	Sala chorych - 3 łóżka	23,77	20	264	0	95	0	359	1 104	261	1724	2363		20	°C
012	Sala chorych - 3 łóżka	23,18	20	258	0	92	0	351	1 076	255	1682	2306		20	°C
013	Sala chorych - 5 łóżek	33,69	20	307	0	134	0	442	1 564	371	2376	3257		20	°C
014	Gabinet terapeutyczny	35,74	24	621	0	186	0	807	1 818	393	3018	4770		24	°C
015	pokój kierownika	7,31	20	288	0	29	0	317	339	80	737	1010		20	°C
016	Pokój lekarza	10,61	20	43	0	42	0	85	493	117	694	952		20	°C
016a	Łazienka lekarza	5,44	24	0	0	28	0	29	277	60	365	578		24	°C
018	W.C. damski	9,89	24	196	0	52	0	248	503	109	860	1360		24	°C
019	Umywalnia damska	13,89	24	233	0	72	0	306	707	153	1165	1843		24	°C
020	Umywalnia męska	13,44	24	271	0	70	0	341	683	148	1172	1854		24	°C
022	Przedśionek brudownika	2,78	16	0	0	8	0	8	117	31	156	188		16	°C
022a	Brudownik	4,00	16	39	0	11	0	50	168	44	261	315		16	°C
023	Łazienka personelu	6,80	24	0	0	35	0	36	346	75	457	723		24	°C
025	Sala chorych - 5 łóżek	31,46	20	257	0	125	0	383	1 461	346	2190	3001		20	°C
026	W.c. odwiedzających	5,08	20	0	0	20	0	21	236	56	313	430		20	°C
027	Pokój dla odwiedzających	14,49	20	206	0	58	0	263	673	159	1096	1502		20	°C
028	Pokój pielęgniarki	13,44	20	122	0	54	0	175	624	148	947	1299		20	°C
029	Korytarz	72,94	20	0	0	291	0	291	3 387	802	4480	6139		20	°C
Ł01	Korytarz	69,48	20	625	0	277	0	902	3 226	764	4892	6704		20	°C
Ł02	Gabinet terapeutyczny	16,43	24	286	0	86	0	371	836	181	1388	2195		24	°C
Ł03	Gabinet terapeutyczny	13,39	24	250	0	70	0	320	681	147	1148	1816		24	°C
Ł04	Gabinet terapeutyczny	9,09	24	159	0	47	0	206	462	100	768	1216		24	°C
Ł05	Gabinet terapeutyczny	13,32	24	246	0	69	0	315	677	147	1139	1802		24	°C
Ł06	Winda	5,88	8	132	0	2	0	134	195	65	393	379		8	°C
Ł07	Przedśionek	4,49	16	0	0	12	0	13	189	49	251	302		16	°C

P1.02	korytarz	18,03	20	114	0	0	0	114	837	198	1149	1576		20	°C
P1.03	szatnia czysta	9,30	24	409	0	0	0	409	473	102	984	1556		24	°C
P1.04	umywalnia, natryski	11,21	24	238	0	0	0	238	570	123	932	1474		24	°C
P1.05	bakteriologia	8,59	20	190	0	0	0	190	399	94	683	937		20	°C
P1.06	bakteriologia	9,24	20	321	0	0	0	321	429	102	852	1168		20	°C
P1.07	bakteriologia	5,51	20	173	0	0	0	173	256	61	490	673		20	°C
P1.08	bakteriologia	4,14	20	26	0	0	0	26	192	46	264	363		20	°C
P1.09	pom gospodarcze	4,07	16	23	0	0	0	23	171	45	239	288		16	°C
2	Pokój chorych	38,69	20	785	0	0	0	785	1 797	426	3007	4121		20	°C
3	Izolotka	11,76	20	208	0	0	0	208	546	129	883	1211		20	°C
4	Łazienka	5,88	24	41	0	0	0	41	299	65	405	641		24	°C
5	Śluza	5,32	24	37	0	0	0	37	271	59	366	580		24	°C
6	Łazienka ogólna pacjentów	5,76	24	40	0	0	0	40	293	63	396	628		24	°C
7	Komunikacja	75,96	20	479	0	0	0	479	3 527	836	4841	6634		20	°C
8	Pokój chorych	13,88	20	229	0	0	0	229	645	153	1027	1408		20	°C
9	Pokój chorych	13,88	20	225	0	0	0	225	645	153	1023	1402		20	°C
10	Pom. na zwłoki	7,05	8	32	0	0	0	32	234	78	343	331		8	°C
12	Magazyn środków czystości	3,00	16	17	0	0	0	17	126	33	177	213		16	°C
13	Pokój chorych	16,07	20	313	0	0	0	313	746	177	1236	1694		20	°C
14	Komunikacja	9,46	20	60	0	0	0	60	439	104	603	828		20	°C
16	Klatka schodowa	14,02	20	280	0	0	0	280	651	154	1085	1488		20	°C
17	Brudownik	3,14	16	18	0	0	0	18	132	35	184	222		16	°C
18	Przedsiónek brudownika	2,38	16	14	0	0	0	14	100	26	140	169		16	°C
19	WC M/N	10,99	24	76	0	0	0	76	559	121	756	1196		24	°C
20	Pokój chorych	32,15	20	555	0	0	0	555	1 493	354	2401	3290		20	°C

21	Punkt pielęgniarstwa	16,59	24	312	0	0	0	312	844	182	1338	2115		24	°C
22	Sala zajęć terapeutycznych	24,88	24	410	0	0	0	410	1 265	274	1950	3082		24	°C
23	Rehabilitacja (ogólnoustrojowa)	23,05	24	442	0	0	0	442	1 172	254	1868	2953		24	°C
24	Pokój chorych	34,78	20	575	0	0	0	575	1 615	383	2572	3525		20	°C
25	Pokój chorych	35,92	20	792	0	0	0	792	1 668	395	2855	3913		20	°C
26	Komunikacja	66,26	20	525	0	0	0	525	3 077	729	4330	5934		20	°C
27	Umywalnia M/N	13,18	24	379	0	0	0	379	670	145	1194	1889		24	°C
28	WC K/N	9,39	24	257	0	0	0	257	477	103	837	1324		24	°C
29	WC personelu	7,24	24	149	0	0	0	149	368	80	596	944		24	°C
30	Umywalnia K/N	12,58	24	337	0	0	0	337	640	138	1115	1763		24	°C
31	Kuchenska	8,79	20	219	0	0	0	219	408	97	724	993		20	°C
32	Klatka schodowa	16,54	20	105	0	0	0	105	768	182	1055	1446		20	°C
33	Komunikacja	5,75	20	37	0	0	0	37	267	63	367	504		20	°C
34	Pokój zabiegowy	16,48	24	209	0	0	0	209	838	181	1228	1942		24	°C
35	Pokój kierownika	7,06	20	282	0	0	0	282	328	78	687	943		20	°C
36	Szyb windy	5,88	8	163	0	0	0	163	195	65	422	406		8	°C
37	Komunikacja	12,42	20	227	0	0	0	227	576	137	940	1290		20	°C
38	Sala narad	46,26	20	934	0	0	0	934	2 148	509	3591	4921		20	°C
39	Komunikacja	15,47	20	448	0	0	0	448	718	170	1336	1832		20	°C
Ł1.03	pokój biurowy	17,74	20	347	0	0	0	347	824	195	1366	1873		20	°C
Ł1.04	łazienka	4,58	24	112	0	0	0	112	233	50	396	627		24	°C