RZUT 3 PIĘTRA



LEGENDA:

INSTALACJE C.O.

- zasilanie
- powrót

P-07 Pion projektowany

G-02 1250W C33-500/600 Grzejniki projektowane

G-02	symbol instalacyjny
1250 W	moc grzejnika
C33-500/600	typ grzejnika
NASTAWA-2	nastawa wstępna kV zaworu
VDN115/VEN115	typ zaworu termostatycznego

grzejnikowy zawór termostatyczny

grzejnikowy zawór powrotny odcinający

ΔP=0,06 kPa zawór równoważący automatyczny

DN40 zawór odcinający

24°C projektowana temp. pomieszczenia

odpowietrzenie inst. CO

odwodnienie inst. CO

UWAGI:
- Gałązki nieopisane Ø15
- Odpowietrzniki automatyczne

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: KELVIN	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.O. 85-303 Bydgoszcz ul. Piękna 13		
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	SZPITAL POWIATOWY W BRANIEWIE 14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 13 Nr dz. 225/11		
INWESTOR:	POWIAT BRANIEWSKI 14-500 Braniewo, Pl. Piłsudskiego 2		
OPRACOWANIE:	- BRANŻA CENTRALNE OGRZEWANIE		
RYSUNEK:	Rzut 3 PIĘTRA	NR RYSUNKU: 1.4	SKALA: 1:100
PROJEKTOWAŁ:	inz. Jan Tomczak	NR UPRAWNIEŃ: NB7210/43/80	DATA I PODPIS: 2016-12-30
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Piotr Boczan	NR UPRAWNIEŃ: KUP/IS/0019/14	DATA I PODPIS: 2016-12-30