

ROZWINIĘCIE INSTALACJI CO

Q = 289,75 kW
Hdi = 25kPa
Temperatura zasilania = 70°C
Temperatura powrotu = 50°C

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: KELVIN	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.O. 85-303 Bydgoszcz ul. Piękna 13
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	SZPITAL POWIATOWY W BRANIEWIE 14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 13 Nr dz. 225/11
INWESTOR:	POWIAT BRANIEWSKI 14-500 Braniewo, Pl. Piłsudskiego 2
OPRACOWANIE:	- BRANŻA CENTRALNE OGRZEWANIE

RYSUNEK:	Instalacja C.O. - rozwinięcie	NR RYSUNKU: 2.4	SKALA: 1:85
PROJEKTOWAŁ:	inż. Jan Tomczak	NR UPRAWNIEŃ: NB7210/43/80	DATA I PODPIS: 2016-12-30
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Piotr Boczan	NR UPRAWNIEŃ: KUP/IS/0019/14	DATA I PODPIS: 2016-12-30