

RZUT 5 PIĘTRA

LEGENDA:

INSTALACJE C.O.

- *- zasilanie*
- *- powrót*
- *P-07 Pion projektowany*
- *G-02* — 1250W C33-500/600 — *Grzejniki projektowane*
- *G-02 symbol instalacyjny*
- 1250 W / C33-500/600 / NASTAWA-2 / VDN115/VEN115 — *moc grzejnika, typ grzejnika, nastawa wstępna kV zaworu, typ zaworu termostatycznego*
- *grzejnikowy zawór termostatyczny*
- *grzejnikowy zawór powrotny odcinający*
- *ΔP=0,06 kPa — zawór równoważący automatyczny*
- *DN40 zawór odcinający*
- *24°C projektowana temp. pomieszczenia*
- *odpowietrzenie inst. CO*
- *odwodnienie inst. CO*

UWAGI:

- Gałązki nieopisane Ø15

- Odpowietrzniki automatyczne

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: KELVIN	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.O. *85-303 Bydgoszcz ul. Piękna 13*		
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	SZPITAL POWIATOWY W BRANIEWIE 14-500 Braniewo, ul. Morłuszki 13 Nr dz. 225/11		
INWESTOR:	POWIAT BRANIEWSKI 14-500 Braniewo, Pl. Piłsudskiego 2		
OPRACOWANIE:	- BRANŻA CENTRALNE OGRZEWANIE		
RYSUNEK:	Rzut 5 PIĘTRA	NR RYSUNKU: 1.6	SKALA: 1:100
PROJEKTOWAL:	inż. Jan Tomczak	NR UPRAWNIEŃ: NB/72104/3/80	DATA I PODPIS: 2016-12-30
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Piotr Boczan	NR UPRAWNIEŃ: KUP/BS/0019/14	DATA I PODPIS: 2016-12-30