**DACH**

| OPIS WARSTW IZOLACJI | Grubość | λ |
|---|---|---|
| **Stropodach wentylowany** | m | |
| PROJEKTOWANA PAPA ZGRZEWALNA | | |
| WIERZCHNIEGO KRYCIA +1 | 0.04 | 1 |
| PROJEKTOWANA PAPA ZGRZEWALNA | | |
| PODKŁADOWA | 0.03 | 1 |
| ISTNIEJĄCA PAPA ASFALTOWA | 0.03 | 1 |
| ISTNIEJĄCY STYROPIAN | 0.1 | 0.04 |
| ISTNIEJĄCA GŁADŹ CEMENTOWA | 0.03 | 1 |
| ISTNIEJĄCA PŁYTA ŻELBET | 0.06 | 0.9 |
| PROJEKTOWANY GRANULAT WIELNY MINERALNE | 0.21 | 0.04 |
| ISTNIEJĄCE FILCE I MATY Z WEŁN | 0.08 | 0.05 |
| ISTNIEJĄCY STROP ŻELBET | 0.15 | 1 |
| ISTNIEJĄCY TYNK | 0.03 | 1 |

**DACH**

| OPIS WARSTW IZOLACJI | Grubość | λ |
|---|---|---|
| **Stropodach wentylowany** | m | |
| PROJEKTOWANA PAPA ZGRZEWALNA | | |
| WIERZCHNIEGO KRYCIA +1 | 0.04 | 1 |
| PROJEKTOWANA PAPA ZGRZEWALNA | | |
| PODKŁADOWA | 0.03 | 1 |
| ISTNIEJĄCA PAPA ASFALTOWA | 0.03 | 1 |
| ISTNIEJĄCY STYROPIAN | 0.1 | 0.04 |
| ISTNIEJĄCA GŁADŹ CEMENTOWA | 0.03 | 1 |
| ISTNIEJĄCA PŁYTA ŻELBET | 0.06 | 0.9 |
| PROJEKTOWANY GRANULAT WIELNY MINERALNE | 0.21 | 0.04 |
| ISTNIEJĄCE FILCE I MATY Z WEŁN | 0.08 | 0.05 |
| ISTNIEJĄCY STROP ŻELBET | 0.15 | 1 |
| ISTNIEJĄCY TYNK | 0.03 | 1 |

**DACH**

| OPIS WARSTW IZOLACJI | Grubość | λ |
|---|---|---|
| **Stropodach wentylowany** | m | |
| PROJEKTOWANA PAPA ZGRZEWALNA | | |
| WIERZCHNIEGO KRYCIA +1 | 0.04 | 1 |
| PROJEKTOWANA PAPA ZGRZEWALNA | | |
| PODKŁADOWA | 0.03 | 1 |
| ISTNIEJĄCA PAPA ASFALTOWA | 0.03 | 1 |
| ISTNIEJĄCY STYROPIAN | 0.1 | 0.04 |
| ISTNIEJĄCA GŁADŹ CEMENTOWA | 0.03 | 1 |
| ISTNIEJĄCA PŁYTA ŻELBET | 0.06 | 0.9 |
| PROJEKTOWANY GRANULAT WIELNY MINERALNE | 0.21 | 0.04 |
| ISTNIEJĄCE FILCE I MATY Z WEŁN | 0.08 | 0.05 |
| ISTNIEJĄCY STROP ŻELBET | 0.15 | 1 |
| ISTNIEJĄCY TYNK | 0.03 | 1 |

**DACH**

| OPIS WARSTW IZOLACJI | Grubość | λ |
|---|---|---|
| **Stropodach wentylowany** | m | |
| PROJEKTOWANA PAPA ZGRZEWALNA | | |
| WIERZCHNIEGO KRYCIA +1 | 0.04 | 1 |
| PROJEKTOWANA PAPA ZGRZEWALNA | | |
| PODKŁADOWA | 0.03 | 1 |
| ISTNIEJĄCA PAPA ASFALTOWA | 0.03 | 1 |
| ISTNIEJĄCY STYROPIAN | 0.1 | 0.04 |
| ISTNIEJĄCA GŁADŹ CEMENTOWA | 0.03 | 1 |
| ISTNIEJĄCA PŁYTA ŻELBET | 0.06 | 0.9 |
| PROJEKTOWANY GRANULAT WIELNY MINERALNE | 0.21 | 0.04 |
| ISTNIEJĄCE FILCE I MATY Z WEŁN | 0.08 | 0.05 |
| ISTNIEJĄCY STROP ŻELBET | 0.15 | 1 |
| ISTNIEJĄCY TYNK | 0.03 | 1 |

| OPIS WARSTW IZOLACJI | Rodz | λ |
|---|---|---|
| **Stropodach nie wentylowany** | 0 | |
| PROJEKTOWANA PAPA ZGRZEWALNA | | |
| WIERZCHNIEGO KRYCIA | 0.04 | 1 |
| PROJEKTOWANA PAPA ZGRZEWALNA | | |
| PODKŁADOWA | 0.03 | 1 |
| PROJEKTOWANA WIELNA MINERALNA lambda =0.04 - MONTAŻ W SYSTEMIE KANAŁÓW WENTYLOWANYCH I WYWIETRZNIKÓW W ILOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 1 NA 40 m2 | 0.21 | 0.04 |
| ISTNIEJĄCA PAPA ASFALTOWA | 0.03 | 0.18 |
| ISTNIEJĄCE FILCE I MATY Z WEŁN | 0.08 | 0.05 |
| ISTNIEJĄCA PAPA ASFALTOWA | 0.03 | 0.18 |
| ISTNIEJĄCY STROP | 0.15 | 0.9 |
| ISTNIEJĄCY TYNK | 0.03 | 1 |

| OPIS WARSTW IZOLACJI | Rodz | λ |
|---|---|---|
| **Stropodach nie wentylowany** | 0 | |
| PROJEKTOWANA PAPA ZGRZEWALNA | | |
| WIERZCHNIEGO KRYCIA | 0.04 | 1 |
| PROJEKTOWANA PAPA ZGRZEWALNA | | |
| PODKŁADOWA | 0.03 | 1 |
| PROJEKTOWANA WIELNA MINERALNA lambda =0.04 - MONTAŻ W SYSTEMIE KANAŁÓW WENTYLOWANYCH I WYWIETRZNIKÓW W ILOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 1 NA 40 m2 | 0.21 | 0.04 |
| ISTNIEJĄCA PAPA ASFALTOWA | 0.03 | 0.18 |
| ISTNIEJĄCE FILCE I MATY Z WEŁN | 0.08 | 0.05 |
| ISTNIEJĄCA PAPA ASFALTOWA | 0.03 | 0.18 |
| ISTNIEJĄCY STROP | 0.15 | 0.9 |
| ISTNIEJĄCY TYNK | 0.03 | 1 |

UWAGA DO DOZ. 3

poz.3 Otwór montażowy zsypki granulatu 30x30

W miejscach wskazanych wyciąć otwory , które po zakończeniu etapu wdmuchiwania izolacji naprawić stosując metodę wklejania klejem epoksydowym "łatki" z elementu wyciętego. Przed naprawą wykonać dla każdego otworu dokumentację fotograficzną i filmową dokumentującą należyte wypełnienie przestrzeni.
Otwory w połaci dachu można naprawić po dokonaniu odbioru przez inspektora nadzoru.

RZUT DACHU

LEGENDA

CZĘŚĆ: ARCHITEKTURA

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- DRZWI
- OKNA
- PROJEKTOWANE WARSTWY
  - SKROBEK GRUNTUJĄCY
  - KLEJ
  - PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80 E-15 ekr. λ=0,033 + KLEJ/MIN MEDIL 33 NZS MG
  - PROJEKTOWANA ZAPRAWA NA SIATCE ZBROJĄCEJ
  - PROJEKTOWANY TYNK MINERALNY
  - FARBA SILIKONOWA
- SPUSTY DACHOWE
- PRZEKROJE
- KRATKI POSADZKOWE
- 1 OZNACZENIA POMIESZCZEŃ
- Naw Nawiewnik nadokienny lub ścienny higrostatyczny o wydatku zgodnym z załączoną tabelą
- Kratka wywiewna wg zestawienia w tabeli
- UBIKACJA
- PISUAR
- UMYWALKA

| | |
|---|---|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.O. 85-303 Bydgoszcz ul. Piękna 13 |
| NAZWA I NUMER OBIEKTU BUDOWLANEGO | SZPITAL POWIATOWY W BRANIEWIE 14-500 Braniewo, ul. Morska18 13 |
| INWESTOR | 14-500 Braniewo, Pl. Piłsudskiego 2 |
| OPRACOWANIE | BRANŻA ARCHITEKTURA |
| RYSOWAŁ | |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. arch. Adam MACIEJEWSKI |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. arch. Bartosz KAMIŃSKI |
| NAZWA RYSUNKU | RZUT DACHU |
| NR UPRAWNIEŃ / WPISU DO IARCH | |
| NR UPRAWNIEŃ / WPISU DO IARCH | |
| NR UPRAWNIEŃ / WPISU DO IARCH | |
| DATA | |
| SKALA | 1:100 |
| NR RYSUNKU | 1.7 |