

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE				1. Straty bezpośrednie na zewnątrz	2. Straty przez przeszerzenie nieogrzewane	3. Straty do gruntu	4. Straty do pomieszczeń o innej temperaturze	5. Straty ciepła przez przenikanie	6. Straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego	7. Dodatek za przerwy w ogrzewaniu	8. Łączne straty ciepła pomieszczenia	Moc do wyboru grzejnika				Projekтовana temperatura	Jednostka
				$\Phi_{T, i}$	$\Phi_{T, i}$	$\Phi_{T, i}$	$\Phi_{T, i}$	$\Sigma \Phi_{T, i}$	$\Phi_{v, i}$	$\Phi_{RH}$	$\Phi_{HL}$	x	Wskaźnik kubaturowy [W/m³]				
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa [m²]	proj. temp. t <sub>i</sub> [°C]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]					
				15 158	0	2243	0	17 402	57 636	14652	89690	x					
Z0.1	korytarz	3,52	16	65	0	10	0	74	148	39	261	314				16	°C
Z0.2	hol	9,00	16	0	0	25	0	25	378	99	502	604				16	°C
Z0.3	sanitariat	4,78	20	32	0	19	0	51	222	53	325	447				20	°C
Z0.4	pracownia histopatologii	11,56	20	131	0	46	0	177	537	127	841	1153				20	°C
Z0.5	chłodnia	3,60	8	0	0	1	0	1	119	40	160	155				8	°C
Z0.6	korytarz	3,60	16	33	0	10	0	43	151	40	234	282				16	°C
Z0.7	wydawanie zwłok	11,96	8	179	0	4	0	183	397	132	711	684				8	°C
Z0.8	pokój sekcyjny	14,73	20	201	0	59	0	260	684	162	1106	1516				20	°C
Z0.9	agregat	32,77	8	308	0	11	0	319	1 087	361	1766	1697				8	°C
Z0.10	magazyn paliw	4,34	8	152	0	1	0	154	144	48	345	333				8	°C
Z0.11	hydrofor	17,97	20	133	0	72	0	205	834	198	1237	1696				20	°C
Z0.12	uzdatnianie wody pitnej	17,91	20	134	0	71	0	205	831	197	1234	1691				20	°C
Z0.13	uzdatnianie wody c.o.	17,53	20	137	0	70	0	207	814	193	1213	1663				20	°C
Z0.14	wiatrołap	4,34	16	47	0	12	0	59	182	48	288	347				16	°C
Z0.15	korytarz	70,60	16	0	0	196	0	196	2 966	777	3938	4727				16	°C
Z0.16	warsztat konserwatora	16,05	20	0	0	64	0	64	745	177	986	1353				20	°C
Z0.17	natrysk	8,04	24	0	0	42	0	42	409	88	539	854				24	°C
Z0.18	pokój konserwatorów	10,43	20	173	0	42	0	215	484	115	814	1116				20	°C

Z0.19	odpadki	3,76	8	57	0	1	0	59	125	41	225	217		8	°C
Z0.20	magazyn jajek	4,23	16	0	0	12	0	12	178	47	236	285		16	°C
Z0.21	obieralnia	13,79	20	165	0	55	0	220	640	152	1013	1389		20	°C
Z0.22	magazyn warzyw	16,18	16	154	0	45	0	199	680	178	1057	1269		16	°C
Z0.23	magazyn spożywczy	21,25	16	145	0	59	0	204	893	234	1331	1598		16	°C
Z0.24	korytarz	38,24	16	0	0	106	0	106	1 606	421	2133	2561		16	°C
Z0.25	szatnia pracownicza	49,89	24	521	0	260	0	781	2 537	549	3867	6111		24	°C
Z0.27	sanitariat	3,77	24	0	0	20	0	20	192	41	253	401		24	°C
Z0.28	szatnia pracownicza	50,36	24	337	0	262	0	599	2 561	554	3714	5870		24	°C
Z0.29	sanitariat	11,73	24	0	0	61	0	61	597	129	787	1245		24	°C
Z0.31	pokój socjalny	6,33	20	208	0	25	0	233	294	70	597	819		20	°C
Z0.32	dyżurka kierowców	16,55	20	0	0	66	0	66	768	182	1017	1394		20	°C
Z0.32a	szatnia sanitariuszy	6,00	24	0	0	31	0	32	305	66	403	638		24	°C
Z0.34	korytarz	15,98	16	0	0	44	0	45	671	176	892	1071		16	°C
Z0.35	natrysk	4,06	24	0	0	21	0	21	207	45	273	433		24	°C
Z0.36	kotłownia niskoprężna	54,60	8	289	0	18	0	307	1 811	601	2718	2611		8	°C
Z0.37	kotłownia wysokoprężna	10,08	8	111	0	3	0	114	334	111	559	538		8	°C
Z0.38	pokój palacza	8,70	20	117	0	35	0	152	404	96	652	894		20	°C
Z0.39	pompownia	9,60	16	107	0	27	0	134	403	106	643	772		16	°C
Z0.40	magazyn	16,04	16	0	0	44	0	45	674	176	895	1075		16	°C
Z0.41	magazyn	9,44	16	0	0	26	0	26	396	104	527	633		16	°C
Z0.42	garaż +warsztat	55,65	16	117	0	154	0	271	2 338	612	3221	3867		16	°C
Z1.1	klatka schodowa	11,49	16	234	0	0	0	234	483	126	844	1013		16	°C
Z1.2	korytarz	36,01	16	310	0	0	0	310	1 513	396	2219	2664		16	°C
Z1.3	biuro	21,11	20	495	0	0	0	495	980	232	1707	2340		20	°C

Z1.4	magazyn	10,43	16	247	0	0	0	247	438	115	799	960	16	°C
Z1.5	biuro	10,43	20	276	0	0	0	276	484	115	875	1200	20	°C
Z1.6	magazyn	21,30	16	628	0	0	0	628	895	234	1757	2110	16	°C
Z1.7	stołówka	33,06	20	828	0	0	0	828	1 535	364	2726	3736	20	°C
Z1.8	kuchnia	16,06	20	307	0	0	0	307	746	177	1230	1686	20	°C
Z1.9	biuro	16,18	20	311	0	0	0	311	751	178	1240	1700	20	°C
Z1.10	biuro	16,12	20	308	0	0	0	308	749	177	1234	1692	20	°C
Z1.11	wentylatornia	13,90	8	125	0	0	0	125	461	153	739	710	8	°C
Z1.13	w.c.	2,40	20	15	0	0	0	15	111	26	153	211	20	°C
Z1.14	w.c.	2,38	20	15	0	0	0	15	110	26	152	209	20	°C
Z1.15	korytarz	49,51	16	282	0	0	0	282	2 080	545	2907	3490	16	°C
Z1.16	szatnia	10,46	24	295	0	0	0	295	532	115	942	1491	24	°C
Z1.17	zapas dobowy	10,69	20	271	0	0	0	271	496	118	885	1214	20	°C
Z1.18	kierownik	6,44	20	41	0	0	0	41	299	71	411	564	20	°C
Z1.19	kuchnia właściwa	80,56	20	1 343	0	0	0	1 343	3 740	886	5969	8179	20	°C
Z1.20	zmywanie	10,24	20	65	0	0	0	65	475	113	653	896	20	°C
Z1.21	komunikacja	6,38	20	40	0	0	0	40	296	70	407	559	20	°C
Z1.23	kuchnia mleczna	19,80	20	276	0	0	0	276	919	218	1413	1938	20	°C
Z1.24	wydawanie	7,51	20	126	0	0	0	126	348	83	557	764	20	°C
Z1.25	komunikacja	12,53	16	488	0	0	0	488	526	138	1152	1383	16	°C
Z1.27	sterylizacja	14,60	20	657	0	0	0	657	678	161	1495	2050	20	°C
Z1.28	komunikacja	2,48	16	14	0	0	0	14	104	27	146	176	16	°C
Z1.29	magazyn	5,74	16	33	0	0	0	33	241	63	337	406	16	°C
Z1.30	sterylizacja	32,25	20	732	0	0	0	732	1 497	355	2584	3541	20	°C
Z1.31	komunikacja	4,00	16	23	0	0	0	23	168	44	235	283	16	°C

Z2.1	klatka schodowa	46,87	16	852	0	0	0	852	1 969	516	3337	4005		16	°C
Z2.2	maszynownia	10,99	8	205	0	0	0	205	365	121	691	664		8	°C
Z2.3	wentylatornia	34,31	8	577	0	0	0	577	1 138	377	2092	2009		8	°C