RZUT 4 PIĘTRA



LEGENDA:

INSTALACJE C.O.

- zasilanie
- powrót
- P-07 — Pion projektowany
- G-02 — Grzejniki projektowane
- 1250W / C13-1060x600
- G-02 — symbol instalacyjny
- 1250 W / C13-1060x600 — moc grzejnika, typ grzejnika
- NASTAWIE-D — nastawa wstępna kV zaworu VDN115/VEN115 - typ zaworu termostatycznego
- grzejnikowy zawór termostatyczny
- grzejnikowy zawór powrotny odcinający
- ΔP=0,05 kPa — zawór równoważący automatyczny
- DN40 — zawór odcinający
- 24°C — projektowana temp. pomieszczenia
- odpowietrznie inst. CO
- odwodnienie inst. CO

UWAGI:

- Gałązki nieopisane Ø15
- Odpowietrzniki automatyczne

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: KELVIN	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.O. 85-303 Bydgoszcz ul. Piękna 13		
RODZAJ I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	SZPITAL POWIATOWY W BRANIEWIE 14-500 Braniewo, ul. Morlkuzdt 13 Nr ID. 22/11		
INWESTOR:	POWIAT BRANIEWSKI 14-500 Braniewo, Pl. Piłsudskiego 2		
OPRACOWANIE:	- BRANŻA CENTRALNE OGRZEWANIE		
RYSUNEK:	Rzut 4 PIĘTRA	NR RYSUNKU: 1.5	SKALA: 1:100
PROJEKTOWAŁ:	inż. Jan Tomczak	NR UPRAWNIEŃ: NBI/210/4/350	DATA I PODPIS: 2016-12-30
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Piotr Boczan	NR UPRAWNIEŃ: KUP/BUD/0191/4	DATA I PODPIS: 2016-12-30