

	WĘZŁ WYMIENNIKOWY TYP 1					NR MODUŁU	NR WEJ/WYJ
	Moduł sieci ciepłowniczej niskich parametrów						
1	Temperatura w ody sieciowej z wymiennika	AI	Czujnik temperatury Pt 500 z lokalnym w skaźnikiem cyfrowym i przetw ornikiem sygnału na 0-10V	YtKSYekw 2x2x0,8 mm	KL3068	3	1
2	Temperatura w ody sieciowej powrót do wymiennika	AI	Czujnik temperatury Pt 500 z lokalnym w skaźnikiem cyfrowym i przetw ornikiem sygnału na 0-10V	YtKSYekw 2x2x0,8 mm	KL3068	3	2
3	Ciśnienie w ody zasilanie sieci ciepłowniczej	AI	Przetw ornik ciśnienia 0-1 MPa ze w skaźnikiem lokalnym i w yjściem sygnału 0-10V	YtKSYekw 2x2x0,8 mm	KL3068	3	3
4	Ciśnienie w ody powrotu do sieci ciepłowniczej	AI	Przetw ornik ciśnienia 0-1 MPa ze w skaźnikiem lokalnym i w yjściem sygnału 0-10V	YtKSYekw 2x2x0,8 mm	KL3068	3	4

SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY WĘZŁA CIEPLNEGO - CZ. UŻYTKOWNIKA -RB

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: KELVIN	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.O. 85-303 Bydgoszcz ul. Piękna 13		
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	SZPITAL POWIATOWY W BRANIEWIE 14-500 Braniewo, ul. Monkuszki 13 Nr dz. 225/11		
INWESTOR:	POWIAT BRANIEWSKI 14-500 Braniewo, Pl. Piłsudskiego 2		
OPRACOWANIE:	- BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
RYSUNEK:	Schemat rozdzielnicy RB	NR RYSUNKU: 2.2	SKALA:
PROJEKTOWAŁ:	Inż. Tadeusz AMBROZIAK	NR UPRAWNIEŃ: 7210/256/76	DATA I PODPIS: 2016-12-30
SPRAWDZIŁ:	Inż. Roman KWIATEK	NR UPRAWNIEŃ: WBPP-AB-7210/6/82	DATA I PODPIS: 2016-12-30